

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160188

Výrobek: Krabice pancéřová, rozvodka

Typ: 100 A1110-16, 100 A1111-16, 100 A1110-21, 100 A1111-21,
134 A1100-29, 134 A1110-29, 134 A1111-29,
7116 B, 7216 B, 7121 B, 7221 B, 7116 C, 7216 C, 7121 C, 7221 C

Jmenovité hodnoty: IP 43, IP 54, 500 V - viz příloha

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 600549-01/01 ze dne: 19.02.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 600549 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.03.2019

21.03.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



600549-01

Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení (kovové-pancéřové)			
typ		Jmenovité hodnoty	Montáž do stupně hořlavosti
100A1110-16	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
100A1111-16	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
100A1110-21	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
100A1111-21	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
134A1100-29	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
134A1110-29	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
134A1111-29	(-25°C až +90°C)	IP 43, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
7116B (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
7216B (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
7121B (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
7221B (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
7116C (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
7216C (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
7121C (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)
7221C (bez svorkovnice)	(-25°C až +70°C)	IP 54, 500V	A až C2 (do C3-s izolační podložkou)

Příslušenství

Ucpávková zátka:	P-16
	P-21



Handwritten signature