

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2170062

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobní místo: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační krabice

Obchodní značka:

Typ: KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175

Jmenovité hodnoty: 500 V, IP66, -25 °C až +60 °C

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 702425-01/01 ze dne: 24.11.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13, ČSN EN 60670-22:07

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 700539-01 ze dne 11.04.2017
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 702425 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

15.12.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



702425-01