

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod litem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1180011

**Výrobek:** Elektroinstalační trubky ohebné LPE - x (řada EN) a příslušenství

**Typ:** 2316E/LPE-1 až 2363/LPE-1, 2316E/LPE-2 až 2363/LPE-2 viz příloha

**Jmenovité hodnoty:** -25 °C až +90 °C, materiál šířící plamen, pro instalace do 1000 V AC

**Objednatel:** KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

**Výrobce:** KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

**Výrobní místo:** KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 704290-01/01 ze dne: 05.01.2018

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61386-1ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04+A11:11, (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)

**Jiné údaje:** TP-KO-02/11, TO-KO-03/11


Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 704290 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 31.01.2021

09.01.2018

V Praze dne

  
Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



704290-01

**Elektroinstalační trubky ohebné LPE-x (řada EN) a příslušenství**  
 Electroinstallation pliable conduit LPE-x (series EN) and accessories

**(-25°C až +90°C) / (-25°C to +90°C)**

ČSN EN 61386-1 ed.2 (IEC 61386-1)

ČSN EN 61386-22 (IEC 61386-22)

**Elektroinstalační trubky typ: / Electroinstallation pliable type:**

TP-KO-02/11 320 N	TP-KO-03/11 125 N
2316 E/ LPE-1	2316 E/ LPE-2
2320 / LPE-1	2320 / LPE-2
2325 / LPE-1	2325 / LPE-2
2332 / LPE-1	2332 / LPE-2
2340 / LPE-1	2340 / LPE-2
2350 / LPE-1	2350 / LPE-2
2363 / LPE-1	2363 / LPE-2

<b>spojky / couplers:</b>	<b>0216E/1 – 0263/1</b>
<b>ucpávky do trubek / pliable plug</b>	<b>1716E T - 1763 T</b>
<b>ucpávky do spojek / joint plug</b>	<b>1716E S - 1763 S</b>
<b>přechodové spojky z dimenze 20 na 16</b> transition couplers from dimension 20 on 16	<b>0206E/1</b>
<b>přechodové spojky z dimenze 20 na 2x16</b> transition couplers from dimension 20 on 2x16	<b>0207E/1</b>
<b>protahovací drát / pull-out wire</b>	<b>D</b>

*J. Hlaváč*

